

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0045/09

Rilasciato alla ditta:

FALEGNAMERIA BENEDETTI DI BENEDETTI A. E C. SNC

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)

Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)

Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,68 M

Superficie totale: 1,95 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA MOD. C S 66 AL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 5A

RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0045/09 del 25/03/09 emesso da questo Laboratorio.