

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 177/01

**RILASCIATO ALLA DITTA:
FALEGNAMERIA BENEDETTI DI BENEDETTI A. E C. SNC**

PROVE ESEGUITE:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)
TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)
RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)**

DIMENSIONE INFISSO:

**PERIMETRO APRIBILE: 6,40 M
SUPERFICIE TOTALE: 1,79 M²**

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

MOD. A S 58 AL

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 9A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2**

**TUTTI RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI
SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 177/01 DEL 18/06/01 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.
REGGIO EMILIA, 18/06/01**

Tested by **CONSORZIO
LEGNOLEGNO**